

正本



检测报告

报告编号: SDC-438-2020

项目名称: 九月份月测

委托单位: 山东滨化滨阳燃化有限公司

受检单位: 山东滨化滨阳燃化有限公司

检测类别: 委托检测

报告日期: 二零二零年九月十日



山东神盾环境测评有限公司



山东神盾环境测评有限公司

检 测 报 告

SDC-438-2020

委托单位	山东滨化滨阳燃化有限公司	检测类别	委托检测（采样）
联系人	刘芳	联系电话	15305437926
受检单位	山东滨化滨阳燃化有限公司	详细地址	山东滨州阳信经济开发区工业七路
采样人	张洋、李卫卫	采样时间	2020年09月02日
分析日期	2020年09月02日~2020年09月03日	样品状态	废水微浑、有异味； 雨水微浑、有异味。
样品名称及数量	废水：2.5L 塑料桶×3，500mL 棕色玻璃瓶×6，1000mL 棕色玻璃瓶×6； 雨水：2.5L 塑料桶×6，500mL 棕色玻璃瓶×6，1000mL 棕色玻璃瓶×6。		
报告完成日期	2020年09月10日		
检测项目	1、废水检测项目：总氮(以 N 计)、总磷(以 P 计)、挥发酚、pH 值、悬浮物、石油类、硫化物，共 7 项； 2、雨水检测项目：pH 值、氨氮、石油类、化学需氧量、悬浮物，共 5 项。		
判定依据	/		
检测结果	检测数据详见本报告第 4~6 页。		
检测结论	不做判定		
备注	/		



本页结束

山东神盾环境测评有限公司

检测 报 告

SDC-438-2020

一、废水检测结果

检测点位			废水总排口 DW001		
采样日期和频次			2020年09月02日		
			第一次	第二次	第三次
序号	样品编号	检测项目	检测结果		
1	/	pH 值(无量纲)	7.74	7.85	7.67
2	FS110101	总磷(以 P 计)(mg/L)	0.01	0.02	0.01
3	FS110102 FS110103	总氮(以 N 计)(mg/L)	10.4	11.0	10.2
4	FS110201 FS110202 FS110203	悬浮物(mg/L)	4	7	5
5	FS110301 FS110302 FS110303	石油类(mg/L)	1.41	1.45	1.48
6	FS110401 FS110402 FS110403	挥发酚(mg/L)	ND	ND	ND
7	FS110501 FS110502 FS110503	硫化物(mg/L)	ND	ND	ND

备注：“ND”表示未检出（小于检出限）。

本页结束

山东神盾环境测评有限公司

检 测 报 告

SDC-438-2020

二、雨水检测结果

检测点位			雨水排放口（西）DW005		
采样日期和频次			2020年09月02日		
			第一次	第二次	第三次
序号	样品编号	检测项目	检测结果		
1	/	pH 值(无量纲)	7.70	7.58	7.64
2	FS150101	化学需氧量 (mg/L)	31	25	29
	FS150102				
3	FS150103	氨氮(mg/L)	1.77	1.86	1.75
4	FS150201 FS150202 FS150203	悬浮物(mg/L)	5	7	4
5	FS150301 FS150302 FS150303	石油类(mg/L)	0.93	0.95	0.91
备注: /					

本页结束

山东神盾环境测评有限公司

检 测 报 告

SDC-438-2020

检测点位			雨水排放口（东）DW006		
采样日期和频次			2020年09月02日		
			第一次	第二次	第三次
序号	样品编号	检测项目	检测结果		
1	/	pH 值(无量纲)	7.93	8.15	8.08
2	FS160101	化学需氧量 (mg/L)	24	28	23
	FS160102				
3	FS160103	氨氮(mg/L)	0.510	0.523	0.500
4	FS160201 FS160202 FS160203	悬浮物(mg/L)	7	10	6
5	FS160301 FS160302 FS160303	石油类(mg/L)	0.59	0.53	0.57
备注： /					

本页结束

山东神盾环境测评有限公司

检测 报 告

SDC-438-2020

附表 2: 主要检测仪器汇总表

序号	仪器名称	仪器型号	仪器编号
1	石油类采样器	/	SD-YQ-142
2	酸度计(便携式 pH 计)	PHBJ-260 型	SD-YQ-019
3	可见分光光度计	T6 新悦	SD-YQ-012
4	红外分光测油仪	GH-800	SD-YQ-013
5	滴定管	50mL	SD-YQ-118
6	电子天平	FA124C	SD-YQ-179
7	紫外可见分光光度计	TU-1810	SD-YQ-011

报告编制人: 任俊艳

日期: 2020.09.10

审核人: 孙明

日期: 2020.09.10

授权签字人: 刘雨

日期: 2020.09.10

检测章:

签发日期:



报告结束

证 明

企业名称：山东滨化滨阳燃化有限公司

项目名称：废水自行检测

检测项目：DW001废水总排口、DW005雨水排放口、DW006雨水排放口

未检测项目：DW003催化裂化装置烟气脱硫废水、DW004酸性水汽提装置废水

未检测原因：装置停工

企业签字/盖章：

日期：2020年9月3日

备注：企业常规自行检测项目本次未检测时，如需在本月或本季度等检测时，需提前3-5个工作日通知检测单位进厂检测。